

Légende:

Repris dans le RGIE

Non repris dans le RGIE

AA Température ambiante			
1	Extrêmement froid	- 60° C tot + 5° C	Congélateur
2	Très froid	- 40° C tot + 5° C	Chambre froide
3	Froid	- 25° C tot + 5° C	Espace ouvert
4	Modéré	- 5° C tot + 40° C	Espace modéré
5	Chaud	+ 5° C tot + 40° C	Locaux fermés
6	Très chaud	+ 5° C tot + 60° C	Chaufferies Salles des machines
7	Froid	- 15° C tot + 25° C	A l'extérieur des locaux
8	Modéré	+ 5° C tot + 30° C	Locaux chauffés normalement
AB Humidité			
1	-60 / +5 °C	3 - 100 %	
2	-40 / +5 °C	10 - 100 %	
3	-25 / +5 °C	10 - 100 %	
4	-5 / +40 °C	5 - 95 %	
5	+5 / +40 °C	5 - 85 %	
6	+5 / +60 °C	10 - 100 %	
7	-25 / +55 °C	15 - 100 %	
8	-50 / +40 °C	15 - 100 %	
AC Hauteur			
1	≤ 2 000		
2	2 000		
AD Eau			
1	Négligeable		
2	Temporairement humide		
3	Humide		
4	Humade		
5	Vaporisé		
6	Masses d'eau		
7	Inondé		
8	Immergé		
AE Corps solides étrangers			
1	Négligeable	5cm	
2	Petit	2,5mm	
3	Très petit	1mm	
4	Poussière	Poussière	
AF Corrosion			
1	Négligeable		
2	Atmosphérique		
3	Variable et accidentellement		
4	Durable		
AG Charge mécanique			
1	Faible	1 joule	
2	Modéré	6 joule	
3	Fort	60 joule	
AH Vibrations			

- 1 Faible
- 2 Moyen
- 3 Important

AJ Autres influences mécaniques

- 1 Présent
- 2 Pas présent

AK Flore

- 1 Négligeable
- 2 Possible

AL Faune

- 1 Négligeable
- 2 Possible

AM Courants vagabonds et courants électromagnétiques

- 1 Négligeable
- 2 Fuites de courant
- 3 Influences électromagnétiques
- 4 Influences ionisantes
- 5 Influences électrostatiques
- 6 Courants induits

AN Rayonnement solaire

- 1 Bas
- 2 Modéré
- 3 Haut

AP Forces sismiques

- 1 Négligeable
- 2 Faible
- 3 Modéré
- 4 Fort

AQ Foudre

- 1 Négligeable
- 2 Indirect
- 3 Direct

AR Circulation d'air

- 1 Faible
- 2 Moyenne
- 3 Forte

AS Vent

- 1 Faible
- 2 Modéré
- 3 Violent

BA Compétences des personnes

- 1 Normal
- 2 Enfants
- 3 Handicapés
- 4 Avertis

5 Experts

BB Etat du corps humain

- 1 Sec
- 2 Peau humide
- 3 Immergé

BC Contact potentiel de terre

- 1 Aucun
- 2 Peu
- 3 Beaucoup
- 4 Constant

BD Possibilités d'évacuation

- 1 Normal
- 2 Longue
- 3 Surchargé
- 4 Longue et surchargé

BE Poussières

- 1 Négligeable
- 2 Feu
- 3 Explosion
- 4 Contamination

CA Matériaux de construction

- 1 Non inflammable
- 2 Inflammable

CB Structure des bâtiments

- 1 Négligeable
- 2 Extension du feu
- 3 Mouvements
- 4 Instable ou souple